

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym

wykonywane są zgodnie z następującymi normami :

Normy

1a. wykonanie z **PVC-U**:

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym – norma **DIN 4740 cz. 5**

1b. wykonane z **PP**:

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym – norma **DIN 4741 cz. 5**

2. zgodnie z normami zakładowymi

3. wykonanie na indywidualne zapytanie

Atesty PZH

elementy z **PVC** - atest higieniczny **B.BK.60112.0468.2022**, **B.BK.60112.0469.2022**

elementy z **PP** - atest higieniczny **B.BK.60112.0421.2022**, **B.BK.60112.0462.2022**

elementy z **PPs** - atest higieniczny **B.BK.60112.0015.2023**, **B.BK.60112.0016.2023**

elementy z **PE** - atest higieniczny **B.bk.60112.0461.2022**, **B.BK.60112.0420.2022**

Na elementy systemu wystawiane są deklaracje zgodności.